



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsr.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 1967/C8/1836, 1925

Data: 22.06.2012

Prin contestația nr. 259 din 18.05.2012, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 13037 din 21.05.2012, depusă de S.C. THERMAFLEX S.R.L., cu sediul social în orașul Otopeni, str. I.C. Brătianu nr. 5, județul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J23/2105/2011, CIF 25026995, reprezentată în prezentat cauză de Cabinetul de Avocat Vass Iulia Erzsebet, cu sediul în București, str. Pictor G.D. Mirea nr. 6, et. 1, sector 1, sediu de comunicare a actelor de procedură, împotriva procedurii de atribuire organizată de către MUNICIPIUL BACĂU cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 6, județul Bacău, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare rețele termice secundare din municipiul Bacău (Lot 2) - PT 28, PT 25, CT 4/6 9 Mai, CT 3/2 Mărășești, CT Primărie, parțial CT 3/5 Aroneanu; (Lot 3) - PT 115, PT20, PT 43, PT 14, PT 4; (Lot 4) - PT 97, PT 29, PT 21, PT 18, PT 15; (Lot 5) - PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63, SMIS 16948”, s-a solicitat admiterea contestației și, în principal:

- obligarea autorității contractante la eliminarea tuturor prevederilor restrictive din cuprinsul documentației de atribuire, respectiv din caietele de sarcini, prin care se impune oțelul clasic, materialul „PE-X (polietilenă reticulată)” și materialul

„PUR” ca materiale din care vor fi confecționate conductele, conductele preizolate și izolațiile pentru execuția rețelelor termice, precum și a celor prin care se stabilesc caracteristici aferente exclusiv acestora, și la prelungirea corespunzătoare a termenului de depunere a ofertelor;

- obligarea autorității contractante la revizuirea prevederilor fișei de date a achiziției și ale anunțului de participare, în sensul celor solicitate în cuprinsul contestației;

- aplicarea art. 278 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006, în situația în care se apreciază că, în afara de actele contestate în cadrul procedurii de atribuire, există și alte acte care încalcă prevederile O.U.G. nr. 34/2006, la care nu s-a făcut referire în contestație;

și, în subsidiar, în măsura se respinge capătul de cerere principal:

- anularea procedurii de atribuire și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de achiziție publică cu respectarea legislației achizițiilor publice, în sensul celor solicitate în cuprinsul contestației.

Prin contestația din data de 21.05.2012, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 13610 din 24.05.2012, depusă de S.C. ISOPLUS ROMÂNIA S.R.L., cu sediul în Oradea, str. Uzinelor, nr. 3H-3G, județul Bihor, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J05/3778/1994, CIF 6367848, reprezentată în prezentat cauză, prin avocat Bejan Dochiana, împotriva procedurii de atribuire organizată de către MUNICIPIUL BACĂU cu sediul în Bacău, str. Mărășești nr. 6, județul Bacău, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „Reabilitare rețele termice secundare din municipiul Bacău (Lot 2) - PT 28, PT 25, CT 4/6 9 Mai, CT 3/2 Mărășești, CT Primărie, parțial CT 3/5 Aroneanu; (Lot 3) - PT 115, PT20, PT 43, PT 14, PT 4; (Lot 4) - PT 97, PT 29, PT 21, PT 18, PT 15; (Lot 5) - PT 9, PT 11, PT 17, PT 19, PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63, SMIS 16948”, s-a solicitat:

1. eliminarea factorului de evaluare „coeficient de transfer termic, λ (lambda) al conductelor preizolate” și menținerea prețului cel mai scăzut ca unic criteriu de atribuire a contractului de achiziție publică;

2. introducerea în caietul de sarcini a tipului de țevă ce se va oferta pentru loturile 4 și 5;

3. eliminarea din caietul de sarcini a solicitării de a deține avizul și agrementul tehnic pentru compensatori „one-time”;

4. anularea cerinței privind ofertarea unui singur tip de fire de semnalizare și a unui singur tip de sistem de semnalizare specific unui singur producător și admiterea posibilității folosirii de sisteme de monitorizare echivalente compatibile cu celelalte cerințe ale caietului de sarcini și ale standardului SR EN 14419:2004, precum și cu sistemul actual de semnalizare existent în municipiul Bacău;

5. eliminarea specificației „materialele din import vor fi supuse spre aprobare ISCIR-INSPECT”;

6. eliminarea obligativității inspecției ISCIR pentru rețelele termice;

7. eliminarea cerinței din caietul de sarcini, lot 3 – Sistem de supraveghere, semnalizare și urmărire avarii la conductele preizolate, referitoare la firma producătoare a senzorului;

8. introducerea în caietul de sarcini a grosimii de perete aferente țevii de serviciu din oțel;

9. introducerea în caietul de sarcini ca în cazul conductelor de serviciu dimensiunile să fie cele din tabelul expus;

10. anularea procedurii de atribuire și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire, prin modificarea actelor din cadrul procedurii, în sensul solicitărilor exprimate în cadrul contestației.

Pentru soluționarea contestațiilor, având în vedere ca acestea au fost formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, Consiliul a procedat la conexasia lor, în conformitate cu dispozițiile art. 273 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

În baza art. 278 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivare, respinge ca nefondată contestația depusă de S.C. THERMAFLEX S.R.L.

În baza art. 278 alin. (2) din ordonanța de urgență, pentru considerentele din motivare, admite capetele de cerere, din contestația depusă de S.C. ISOPLUS ROMÂNIA S.R.L., vizând:

- introducerea în caietul de sarcini a tipului de țevă ce se va oferta pentru loturile 4 și 5;

- eliminarea specificației „materialele din import vor fi supuse spre aprobare ISCIR-INSPECT”;

- eliminarea cerinței din caietul de sarcini, lot 3 – Sistem de supraveghere, semnalizare și urmărire avarii la conductele preizolate, referitoare la firma producătoare a senzorului;

- introducerea în caietul de sarcini ca în cazul conductelor de serviciu dimensiunile să fie cele din tabelul expus.

În baza art. 278 alin. (2) și (4) din ordonanța de urgență, obligă autoritatea contractantă ca, în termen de maxim 10 zile de la primirea deciziei Consiliului, să modifice documentația de atribuire cu respectarea celor evocate în motivare, să aducă modificările astfel efectuate la cunoștința operatorilor economici interesați de participarea la această procedură și să stabilească o nouă dată de depunere a ofertelor, cu respectarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare.

În baza art. 278 alin. (7) din ordonanța de urgență, ia act de renunțarea la capetele de cerere, din contestația depusă de S.C. ISOPLUS ROMÂNIA S.R.L., vizând:

- eliminarea din caietul de sarcini a solicitării de a deține avizul și agrementul tehnic pentru compensatori „one-time”;

- anularea cerinței privind ofertarea unui singur tip de fire de semnalizare și a unui singur tip de sistem de semnalizare specific unui singur producător și admiterea posibilității folosirii de sisteme de monitorizare echivalente compatibile cu celelalte cerințe ale caietului de sarcini și ale standardului SR EN 14419:2004, precum și cu sistemul actual de semnalizare existent în municipiul Bacău;

- eliminarea obligativității inspecției ISCIR pentru rețelele termice;

- introducerea în caietul de sarcini a grosimii de perete aferente țevii de serviciu din oțel.

În baza art. 278 alin. (5) din ordonanța de urgență, pentru considerentele din motivare, respinge ca nefondate capetele de cerere, din contestația depusă de S.C. ISOPLUS ROMÂNIA S.R.L., vizând:

- eliminarea factorului de evaluare „coeficient de transfer termic, λ (lambda) al conductelor preizolate” și menținerea prețului cel mai scăzut ca unic criteriu de atribuire a contractului de achiziție publică;

- anularea procedurii de atribuire și obligarea autorității contractante la reluarea procedurii de atribuire, prin modificarea actelor din cadrul procedurii, în sensul solicitărilor exprimate în cadrul contestației.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanța de urgență, dispune continuarea procedurii de achiziție publică, cu respectarea celor decise anterior.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 280 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 aprobată prin Legea nr. 337/2006.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare potrivit art. 281 alin. (1) din ordonanța de urgență.