



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sector 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 266 alin. 2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea,

DECIZIE
Nr. 3499/321C7/3881
Data: 04.10.2012

Prin contestația nr. 8159/06.09.2012, înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 26796/06.09.2012, S.C. ELBA-COM S.R.L. cu sediul în Timișoara str. Gării nr.1, județul Timiș, J35/559/2000, C.I.F. 13108765 reprezentată legal prin Director General ing. Romolus Povian, privind procedura de atribuire, prin cerere de oferte, a contractului de lucrări având ca obiect „Extindere iluminat public - Șoseaua Alba Iulia - Sibiu”, organizată de MUNICIPIUL SIBIU (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU), cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2, județul Sibiu, în calitate de autoritate contractantă, a solicitat admiterea contestației și obligarea autorității contractante la eliminarea prevederilor restrictive și nelegale din documentația de atribuire, și modificarea documentației de atribuire în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Procedura de soluționare în fața Consiliului s-a desfășurat în scris.

În baza legii și a documentelor depuse de părți,
CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

DECIDE:

Admite, în parte, contestația formulată de S.C. ELBA-COM S.R.L. cu sediul în Timișoara str. Gării nr.1, județul Timiș, în contradictoriu cu MUNICIPIUL SIBIU (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU), cu sediul în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr.2, județul Sibiu, în ceea ce privește cerințele prevăzute în documentația de atribuire, punctul 3.9 și punctul 4.2.

Obligă MUNICIPIUL SIBIU (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU) ca, în termen de 10 zile de la data primirii prezentei decizii, pentru considerentele din motivare, să modifice documentația de atribuire, după cum urmează:

-1.-la punctul 3.9 din „Fișa tehnică nr. 1, Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de iluminat compus din stâlp H=9,8m și 1xAparat de Iluminat stradal 150W” cerința „corp din aluminiu turnat sub presiune” se va modifica și va avea următorul conținut „corp metalic (aluminiu, tabla vopsita etc.); nu se admite construcția din elemente plastice”, cerința „capac din aluminiu turnat sub presiune” se va modifica și va avea următorul conținut „capac metalic (aluminiu, tablă vopsită etc.); nu se admite construcția din elemente plastice”, cerința „sistem metalic de menținere a capacului în poziție deschisă” se va modifica și va avea următorul conținut „sistem de menținere a capacului în poziție deschisă pentru facilitarea lucrului în interiorul aparatului la înălțime”, cerința „reflector continuu, realizat din aluminiu de înaltă puritate, ambutisat și oxidat anodic, având distribuție luminoasă de tip stradal, cu performanțe lumino tehnice ridicate, separat de carcasă” se va modifica și va avea următorul conținut „reflector din aluminiu de înaltă puritate, având distribuție luminoasă de tip stradal, separat de carcasă”.

Pe cale de consecință, punctul 3.9 din „Fișa tehnică nr. 1, Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de iluminat compus din stâlp H=9,8m și 1xAparat de Iluminat stradal 150W” va avea următorul conținut:

-corp metalic (aluminiu, tabla vopsita etc.); nu se admite construcția din elemente plastice,

-capac metalic (aluminiu, tabla vopsita etc.); nu se admite construcția din elemente plastice,

-sistem de menținere a capacului în poziție deschisă pentru facilitarea lucrului în interiorul aparatului la înălțime,

-reflector din aluminiu de înaltă puritate, având distribuție luminoasă de tip stradal, separat de carcasă,

-difuzor din sticlă tratată termic, curbat, prins ermetic de reflector

-posibilitate de reglaj a poziției lămpii în raport cu reflectorul, facil și în mod reversibil

-sistem de închidere-deschidere metalic, ce permite accesul facil la lampă și la accesoriile electrice, fără a se utiliza unelte.

-2.-la punctul 4.2. din „Fișa tehnică nr. 1, Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de iluminat compus din stâlp H=9,8m și 1xAparat de Iluminat stradal 150W” cerința „Se va prezenta certificat ENEC pentru aparatele de iluminat oferțate” se va modifica și va avea următorul conținut „se vor prezenta certificate ENEC sau similare pentru aparatele de iluminat oferțate”.

Obligă MUNICIPIUL SIBIU (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU) ca, în cadrul aceluiași termen dispus anterior, să aducă la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați modificările aduse documentației de atribuire, prin publicarea acestora în SEAP.

Respinge criticile contestatorului S.C. ELBA-COM S.R.L. referitoare la cerințele prevăzute în documentația de atribuire, punctele 3.2, 3.6, ca nefondate.

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de zece zile de la comunicare.